

Pabianice 05.01.2022 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Renowacja kanałów sanitarnych metodą typu rękaw.”

Zamawiający działając na podstawie § 48 Regulaminu Udzielania Zamówień Niebędących Zamówieniami Publicznymi informuje, że wpłynęło zapytanie do zapisów specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu.

Przesyłamy poniżej treść zapytań oraz odpowiedzi:

Pytanie:

W ślad za odpowiedzią Inwestora do pytania 1 z dnia 30.12.2021 i w nawiązaniu do odpowiedzi, że przedmiotem zamówienia jest rękaw termoutwardzalny, czy użycie rękawa filcowego nasączonego żywicami epoksydowymi jest dopuszczone? Jest to taki sam nośnik żywicy jak w przypadku wymagań Zamawiającego (filc techniczny) a dodatkowo żywice epoksydowe powodują „wklejenie się” rękawa do rury macierzystej co jest zgodne z wymaganiami Zamawiającego z pkt 2. SIWZ:

Odcinki kanału poddane renowacji mają być szczelne. Nie dopuszcza się wycieków wód gruntowych do studni z przestrzeni pomiędzy rękawem a kanałem.

Użycie żywic poliestrowych wraz z prelinerem powoduje, że pomiędzy kanałem poddawany renowacji a wykładziną CIPP powstaje wolna przestrzeń, co może powodować wycieki wód gruntowych do studni.

W związku z powyższym wnosimy o umożliwienie zastosowania do renowacji rękawów z filcu technicznego nasączonego zarówno żywicami poliestrowymi jak i epoksydowymi.

Odpowiedź:

W przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dopuszcza użycia rękawa filcowego nasączonego żywicami epoksydowymi.

PREZES ZARZĄDU


mgr inż. Rafał Kunha